



Погоджено:

Зам. інвент. №
Підпис та дата
Інвент. №

До централізованої каналізації

- Умовні позначення
- В1 - водопровід господарчо - питний
 - В6 - водопровід знесоленої води
 - Т1 - тр-д гарячої води подаючий
 - Т2 - тр-д гарячої води зворотній
 - К3.1 - каналізація напірна
 - К3.2 - каналізація безнапірна
 - ⊗ Клан регулюючий трьохходовий
 - ⊗ Запірна арматура
 - ⊗ Запобіжний клапан
 - ⊗ Зворотній клапан
 - ⊗ Витратомір
 - ⊗ Фільтр
 - ⊗ Споживач тепла

Зм.	Кіл.	Арқш	№доқ.	Підпис	Дата
Розробив	Вишняков				07.2014
Н.контр.	Попович				07.2014
Перевірів	Пустовойт				07.2014
ГІП	Пустовойт				07.2014

02/05-14-ТМК

Buderus Будерус Україна

Типовий проект №2

Стадія	Арқш	Арқшів
П	1	4

Схема теплова

ARES engineering
 ТОВ "АРЕС інжиніринг"
 Ефективне паро та тепло постачання
 м.Київ, вул. Новоолексинська, 4а, офіс 307, 313
 тел: +38 (044) 501-53-28; факс: +38 (044) 501-53-39

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітки
K.1	<i>Logamax plus GB162-100</i>	<i>Конденсаційний настінний водогрійний котел виробництва фірми Buderus</i>	8		
K.2		<i>Група підключення насоса для GB162, в комплекті: – насос UPER 25/80 – запобіжний клапан 3 бар – газовий кран Ду25 – запірні крани Ду40 – зворотний клапан Ду40</i>	8		
K.3		<i>Розширювальний бак котлового контуру</i>	1		
K.4		<i>Розширювальний бак мережевих контурів</i>	1		
K.5		<i>Каскадний блок для 8-и котлів з гідравлічною стрілкою з відповідними фланцями</i>	1		
K.6		<i>Мережевий насос контуру опалення №1</i>	1		

Погоджено:

Зам. інвент. №

Підпис та дата

Інвент. №

02/05-14-ТМК

Buderus Будерус Україна

Зм.	Кіл.	Арқш	№ док.	Підпис	Дата

Типовий проект №2
Специфікація до схеми.
(початок)

Стадія	Арқш	Арқшів
П	2	

ARES engineering ТОВ "АРЕС інжиніринг"
Ефективне паро та тепло постачання
м.Київ, вул. Новоолександрівська, 4а, офіс 307, 313
тел: +38 (044) 501-53-28; факс: +38 (044) 501-53-39

