



- Умовні позначення
- В1 - водопровід господарчо - питний
 - В6 - водопровід пом'якшеної води
 - Т1 - тр-д гарячої води подаючий
 - Т2 - тр-д гарячої води зворотній
 - КЗ.1 - каналізація напірна
 - КЗ.2 - каналізація безнапірна
 - ⊗ Клапан регулюючий трьохходовий
 - ⊗ Запірна арматура
 - ⊗ Запобіжний клапан
 - ⊗ Зворотній клапан
 - ⊗ Витратомір
 - ⊗ Фільтр
 - ⊗ Споживач тепла

Зм.	Кіл.	Аркш	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Вишняков				07.2014
Н.контр.	Попович				07.2014
Перевірив	Пустовойт				07.2014
ГІП	Пустовойт				07.2014

02/05-14-ТМК

Buderus Будерус Україна

Типовий проект №8

Стадія	Аркш	Аркшів
П	1	4

Схема теплова

ARES engineering
 ТОВ "АРЕС інжиніринг"
 Ефективне паро та тепло постачання
 м.Київ, вул. Новоолексійівська, 4а, офіс 307, 313
 тел: +38 (044) 501-53-28; факс: +38 (044) 501-53-39

Погоджено:

Зам. інвент. №

Підпис та дата

Інвент. №

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітки
K.1	Logica-100	Твердопаливний	2		
	виробництва фірми	водогрійний котел			
	СНТ на замовлення	Q=100 кВт			
	Buderus				
K.2		Насос котлового контуру	2		
K.3		Клапан триходовий	2		
		підвищення температури			
		зворотної води перед			
		котлом			
K.4		Клапан запобіжний	2		
K.5		Розширювальний бак	2		
		котлового контуру			
K.6	Logalux PR	Бак накопичувач V=1000 л	2		
K.7		Розширювальний бак	1		
		мережевих контурів			
K.8		Мережевий насос контуру	1		
		опалення №1			

Погоджено:

Зам. інвент. №

Підпис та дата

Інвент. №

Зм.	Кіл.	Арқш	№ док.	Підпис	Дата

02/05-14-ТМК

Buderus Будерус Україна

Типовий проект №8
 Специфікація до схеми.
 (початок)

Стадія	Арқш	Арқшів
П	2	

ARES engineering
 ТОВ "АРЕС інжиніринг"
 Ефективне паро та тепло постачання
 м.Київ, вул. Новоолександрівська, 4а, офіс 307, 313
 тел: +38 (044) 501-53-28; факс: +38 (044) 501-53-39

